

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Żmigrodzie	
Wpłynęło	2010-11-04
Skierowane	do Kancelarii
Liczba załączników	542
NE H418Hnika	542

Trzebnica, dn. 28.10.2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 1 i art. 127 ust. 1 i 2, w związku z art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 10, art. 131 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3, art. 183 ust. 1, art. 378 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 984, poz. 984) oraz art. 104, 107 i 155 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie, wraz z załączoną dokumentacją w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działkach nr 403, 405/3, 492, 422/223, 402/9 obręb Żmigródek, gm. Żmigród

o r z e k a m

I. Uchylić na wniosek strony pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej wydane przez Wojewodę Wrocławskiego nr OŚ.I.6210/199/97 z dnia 4 grudnia 1997 roku.

II. Wydać Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie przy ul. Poznańskiej 6 pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

1. Poboru wody podziemnej z ujęć wody zlokalizowanych w Żmigrodku:

- ze studni nr 1A zlokalizowanej na działce nr 405/3 AM-1 obręb Żmigródek, o głębokości 63,0 m w ilości do 39,0 m³/h przy $s = 7,1$ m,
- ze studni nr 1Aw zlokalizowanej na działce nr 403 AM-1 obręb Żmigródek, o głębokości 48,0 m w ilości do 45,0 m³/h przy $s = 12,65$ m,
- ze studni nr 5s zlokalizowanej na działce nr 422/223 AM-1 obręb Żmigródek, o głębokości 58,0 m w ilości do 58,14 m³/h przy $s = 7,4$ m,
- ze studni nr 7s zlokalizowanej na działce nr 403 AM-1 obręb Żmigródek, o głębokości 77,0 m w ilości do 70,0 m³/h przy $s = 12,65$ m,
- ze studni nr 3z zlokalizowanej na działce nr 403 AM-1 obręb Żmigródek, o głębokości 51,0 m w ilości do 37,5 m³/h przy $s = 4,35$ m,
- ze studni nr 4z zlokalizowanej na działce nr 405/3 AM-1 obręb Żmigródek, o głębokości 67,0 m w ilości do 75,0 m³/h przy $s = 6,0$ m,
- ze studni nr 6z zlokalizowanej na działce nr 402/9 AM-1 obręb Żmigródek, o głębokości 131,0 m w ilości do 92,0 m³/h przy $s = 8,3$ m,
- ze studni nr 7z zlokalizowanej na działce nr 492 AM-1 obręb Żmigródek, o głębokości 119,0 m w ilości do 41,0 m³/h przy $s = 7,78$ m,

pod warunkiem, że sumaryczny pobór wody ze wszystkich studzien ujęcia nie może przekroczyć $Q_{\max h} = 202,0$ m³/h, tj. wielkości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych w kategorii „B”.

2. Odprowadzania popłuczyn i wód opadowych:

- w czasie pogody bezdeszczowej odprowadzanie popłuczyn w ilości 100,0 m³/d rurociągiem \varnothing 250 mm do rowu melioracyjnego nr 123 do rzeki Barycz w km 57 + 340,

- w czasie deszczu odprowadzanie popłuczyn w ilości 100,0 m³/d i wód opadowych z terenu Zakładu Uzdatniania Wody w ilości 43,0 dm³/s do rowu melioracyjnego nr 123 do rzeki Barycz w km 57 + 340.

Dopuszczalny skład i stan popłuczyn na wylocie rowu melioracyjnego nr 123, będącego miejscem poboru prób nie może przekroczyć następujących wartości:

- odczyn 6,5 – 9,0 pH,
- zawiesiny ogólne – 50,0 mg/dm³.

III. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, określone w rozdziale II decyzji, zostaje wydane na czas określony do **31 grudnia 2020** roku pod następującymi warunkami:

1. Utrzymania we właściwym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji urządzeń do poboru wody.
2. Bieżącego prowadzenia rejestru ilości ujmowanej wody.
3. Prowadzenia badań jakości wody ujmowanej i dostarczanej do sieci zgodnie z wymogami służb sanitarnych.
4. Prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studniach.
5. Prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji urządzeń gospodarki wodnej.
6. Zaspokojenia ewentualnych pretensji odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem.

IV. Powyższe pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

UZASADNIENIE

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przepisy prawne podane na wstępie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Trzebnicy. Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem z dnia 01.10.2010 r. oraz poinformowano o możliwości zapoznania się z materiałami i zgłoszenia uwag przed wydaniem decyzji wodnoprawnej na przedmiotową inwestycję. Podstawę techniczną decyzji stanowi dokumentacja „Operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej” opracowany przez mgr. Zenona Domagałę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie stwierdzono przeszkód dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód. Mając powyższe na uwadze - **orzeczono jak w sentencji**.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34 za pośrednictwem Starosty Trzebnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 Kpa).

Otrzymują:

- RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34,
- Gmina Żmigród,
- Nadleśnictwo Żmigród,
- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie,
- WOŚRiL a/a.



Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Kurowska-Korzystka
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa